


ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Рогнединское районное культурно-
досуговое объединение»

242770 Брянская область, Рогнединский район, рп. Рогнедино,
ул. Ленина, 40



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение»
- 1.2. Адрес объекта - 242770 Брянская область, Рогнединский район, рп. Рогнедино, ул. Ленина, д.40
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 1607.4 кв.м м²
- часть здания _____ - _____ этажей (или на 1 и 2 _____ этаже), 923.7 - _____ м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1982 г, последнего капитального ремонта - 2023 г. (ремонт части фасада и цоколя), 2021 г. – капитальный ремонт кровли.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рогнединское районное культурно-досуговое объединение» (МБУК «Рогнединское РКДО»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- 242770, Брянская область, Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Ленина, 40
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- **безвозмездное пользование**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Администрация Рогнединского района Брянской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 242770, Брянская область, Рогнединский район, рп Рогнедино, ул. Ленина, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **культура**

2.2 Виды оказываемых услуг – **Организация и проведения культурно – массовых мероприятий**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте, на дому, дистанционно**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: - *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **200 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **расстояние от автобусной остановки 350 м, внутреннее автобусное сообщение в поселке отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) – **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (ступени)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (сопровождению).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней в санитарно-гигиенических помещениях, понижения высоты порогов до нормативных значений (1,4 см.), расширение дверных проемов, приведение к нормативному состоянию пандусов. Доступ инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и второму эвакуационному пути невозможен без капитальной перестройки здания.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется перестроить имеющийся пандус, (организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях). Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения решается путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечивает условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с

использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок): использование систем информирования по примеру Говорящий город. Снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью до нормативных значений (1,5 см)

Входы в здание:

Главный вход (оборудованный пандусом) - привести пандус в соответствие с нормативными требованиями (п. 4.1.14-16 СП 59.13330.2012); установить информационные указатели ведущие к входу оборудованному для доступа МГН; двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, обновить пришедшую в негодность табличку с информацией об ОСИ, продублированную шрифтом Брайля.

Запасный выход - установить недостающие поручни вдоль марша лестницы, (0,9м. п. 4.1.12,14 СП 59.13330.2012), установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли. Путь (пути) движения внутри здания: в зонах обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1,4см.) (п. 5.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3 СП 59.13330.2012); предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); обеспечить возможность доступа на сцену (выносной пандус, мобильный подъёмник).

Санитарно-гигиенические помещения: создать и оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (соблюдить габариты и ширину дверных проемов, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д. п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности), после выполнения работ по адаптации – ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

Согласование с вышестоящей организацией

Согласование с общественной организацией инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Приказа МБУК «Рогнединское РКДО» №08/ОД от 13.02.2026 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «18» февраля 2026 г.